

### SECURUS RV-W/S-APT 30/90

Revisionsabschluss zur vorgesetzten Aufputzmontage „auf die Wand“.

Wandüberstand (Außenmaß):

Feuerwiderstand 30: 60 - 150 mm

Feuerwiderstand 90: 80 - 150 mm

Überdeckungsmaß (= Umlaufender Abstand Schachtwandaubung bis Rahmenaußenkante) mind. 95 mm.

